



system

Urząd Miasta i Gminy
w Baranowie Sandomierskim

02-01-2026 (2)

18/2026

Tarnów, 2025-12-23



2025-211209

OT-DL.402.392.2024.5

URZĄD MIASTA I GMINY BARANÓW
SANDOMIERSKI
UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO 1
39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI

2025-211209

Dotyczy: przystąpienia do zbierania wniosków do planu ogólnego Gminy Baranów Sandomierski

Szanowni Państwo,

odpowiadając na zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski PI-V.7020.32025 z dnia 10.12.2025 r. w sprawie przystąpienia do zbierania wniosków do planu ogólnego Gminy Baranów Sandomierski informujemy, że jesteśmy operatorem gazociągu wysokiego ciśnienia zasilającego stację redukcyjno - pomiarową (SRP) Skopanie DN150/125 oraz SRP Skopanie usytuowanych na terenie Gminy Baranów Sandomierski.

Warunki zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie ww. gazociągu reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), które ma charakter aktu prawnego bezwzględnie obowiązującego.

Poniżej podajemy odległości sytuowania wybranych obiektów terenowych (połowa zmniejszonej szerokości strefy kontrolowanej *) dla przedmiotowych gazociągów, wynikające z przywołanego Rozporządzenia:

Rodzaje obiektów terenowych	Gazociąg w/c DN150/125 Zasil. SRP Skopanie.
Budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego w tym budynki handlowe i usługowe, biurowe i socjalne	15 m
Budynki mieszkalne zabudowy jedno i wielorodzinnej	15 m
Wolno stojące budynki niemieszkalne (stodoły, szopy, garaże)	15 m
Obiekty zakładów przemysłowych	15 m
Parkingi dla samochodów	15 m

* strefa kontrolowana – obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

Oddział w Tarnowie

Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola
tel. 14 622 53 00

Adres Siedziby

ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Sławomir Hinc
Wiceprezes Zarządu: Adam Bryszewski
Wiceprezes Zarządu: Elżbieta Kramek

Kapitał Zakładowy: 8 877 190 842 PLN Kapitał Wpłacony: 8 877 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl

Informujemy, iż strefa zagrożenia wybuchem dla SRP Skopanie mieści się w granicach działki, w związku z powyższym nie ogranicza ona możliwości zagospodarowania przedmiotowego terenu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Ponadto przy ustalaniu odległości budynków i obiektów budowlanych w stosunku do istniejącej stacji gazowej należy uwzględniać zapisy Ustawy Prawo budowlane wraz z Rozporządzeniami wykonawczymi.

Odległość innych projektowanych obiektów terenowych od gazociągu wysokiego ciśnienia należy wyznaczać zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem.

Prosimy, aby w planie ogólnym umieszczony został zapis pozwalający nam w przyszłości przebudować, modernizować bądź budować nowe sieci gazociągów wysokiego ciśnienia.

Dla prawidłowej eksploatacji gazociągu operator powinien mieć zagwarantowany także pas eksploatacyjny o szerokości: 4 m (po 2 m z obu stron osi gazociągu) w którym nie należy prowadzić działalności mogącej mieć negatywny wpływ na integralność sieci gazowej wysokiego ciśnienia, w tym w szczególności sadzić drzew i krzewów.

Projekty zagospodarowania terenów, na których zlokalizowana jest ww. sieć gazowa, uwzględniające powyższe wymogi, należy wykonywać na aktualnych mapach posiadających klauzulę „do celów projektowych” i każdorazowo przysyłać celem opinii (uzgodnienia) do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie.

Projekt planu ogólnego, uwzględniający powyższe uwagi należy przedłożyć do uzgodnienia w naszej firmie. W dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak niniejszego pisma.

Ponadto informujemy, że w pobliżu terenu objętego ww. planem ogólnym, nie wyklucza się występowania gazociągów wysokiego ciśnienia eksploatowanych przez innych operatorów (ORLEN - PGNIG S.A. lub innego operatora).

Z up. Dyrektora Oddziału w Tarnowie

Andrzej Lechowicz
Kierownik Działu Technicznego

K.O.:
- TDC

Prowadzący sprawę: Witold Osada Tel.15 8334113